

令和7年度栗山町水道事業 水質検査結果（10月～12月）

分類	水質基準項目	水質基準	令和7年10月		令和7年11月		令和7年12月		
			市街地区	日出・御園・円山地区	市街地区	日出・御園・円山地区	市街地区	日出・御園・円山地区	
健 康 に 関 連 す る 項 目	病原生物	1 一般細菌	100個/1ml 以下	0 1ml中	0 1ml中	0 1ml中	0 1ml中	0 1ml中	
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	無機物質／重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		8 六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		9 垂硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		10 シアン化合物イオン及びシアン	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	<0.001 mg/l	<0.001 mg/l	* mg/l	
		11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.07 mg/l	0.17 mg/l	0.26 mg/l	0.21 mg/l	0.31 mg/l	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
	一般有機化合物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		20 ベンゼン	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
	消毒副生成物	21 塩素酸	0.6mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	0.12 mg/l	0.18 mg/l	* mg/l	
		22 クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	<0.002 mg/l	<0.002 mg/l	* mg/l	
		23 クロロホルム	0.06mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	0.006 mg/l	0.018 mg/l	* mg/l	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	0.003 mg/l	<0.007 mg/l	* mg/l	
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	0.001 mg/l	0.001 mg/l	* mg/l	
		26 臭素酸	0.01mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	<0.001 mg/l	<0.001 mg/l	* mg/l	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	0.011 mg/l	0.025 mg/l	* mg/l	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	0.003 mg/l	0.012 mg/l	* mg/l	
		29 プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	0.004 mg/l	0.006 mg/l	* mg/l	
		30 プロモホルム	0.09mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	<0.001 mg/l	<0.001 mg/l	* mg/l	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	<0.008 mg/l	<0.008 mg/l	* mg/l	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	<0.01 mg/l	0.03 mg/l	<0.01 mg/l	0.01 mg/l	<0.01 mg/l	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/l 以下	12.2 mg/l	12.9 mg/l	11.4 mg/l	12.5 mg/l	11.3 mg/l	
		39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		40 蒸発残留物	500mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
	におい	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		42 ジエオスミン	0.00001mg/l 以下	0.000001 mg/l	* mg/l	<0.000001 mg/l	* mg/l	* mg/l	
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	0.000001 mg/l	* mg/l	<0.000001 mg/l	* mg/l	* mg/l	
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
		45 フェノール類	0.005mg/l 以下	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	* mg/l	
	味覚	46 有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l 以下	1.1 mg/l	1.1 mg/l	0.8 mg/l	1.2 mg/l	0.8 mg/l	
		47 PH	5.8以上8.6 以下	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	
	基礎的性状	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 色度	5度 以下	<1 度	<1 度	<1 度	<1 度	<1 度	
		51 濁度	2度 以下	<0.1 度	<0.1 度	<0.1 度	<0.1 度	<0.1 度	
		衛生上の基準	残留塩素（水道法施行規則第17条）	0.1mg/l 以上	0.50 mg/l	0.47 mg/l	0.50 mg/l	0.65 mg/l	
採取年月日			令和7年10月9日			令和7年11月6日			
* 印は、当月測定しなかった項目			令和7年12月4日						